

**Предварительное информирование граждан о проведении общественных обсуждений
отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту:
«Реконструкция ПС 330/110/10кВ «Орша-330»**

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает филиал РУП «Витебскэнерго». Почтовый адрес: Республика Беларусь, 210029, ул. Правды, 30, г. Витебск, тел.: 8 (0212) 49-23-59, факс 8 (0212) 36-06-33.

План-график работ по проведению оценки воздействия

Подготовка программы проведения ОВОС	с 24.05.2021 по 31.05.2021
Проведение ОВОС и подготовка отчета об ОВОС	с 1.06.2021 по 1.07.2021
Проведение общественных обсуждений (слушаний) на территории Республики Беларусь	04.08.2021 по 02.09.2021
Доработка отчета об ОВОС по замечаниям*	август-сентябрь 2021 г
Представление отчета об ОВОС в составе проектной документации на государственную экологическую экспертизу	сентябрь-октябрь 2021 г
Принятие решения в отношении планируемой деятельности	месяц после получения заключения органов государственной экспертизы

* указанные сроки могут корректироваться.

**Сведения о планируемой деятельности
и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации**

Проектом предусмотрена реконструкция ПС 330 кВ Орша-330, реконструкция ВЛ 110 кВ, 330 кВ. Данные электросетевые объекты предназначены для электроснабжения потребителей на территории Витебской области (г. Орша, Оршанский, Дубровенский, Сенненский и Толочинский районы).

ПС 330 Орша-330 с ВЛ 330 кВЛукомльская ГРЭС – ПС 330 кВ Орша-330введена в эксплуатацию 1977 г. и данный момент имеет значительный физический оборудования подстанции, а также существующих опор ВЛ 330 кВ, что увеличивает вероятность аварийных ситуаций с отключением потребителей от электроснабжения на региональном уровне.

Существующая ПС 330 кВ Орша-330 находится на территории Оршанского района, реконструируемая ВЛ 330 кВЛукомльская ГРЭС – ПС 330 кВ Орша-330проходит территории Оршанского, Толочинского, Сенненского, Чашникского районов Витебской области.

Для реконструкции ПС Орша-330, ВЛ 110-330 кВ в Оршанском районе потребуется отвод 79,8501 га земель, в Толочинском районе – 55,8180 га земель, в Сенненском районе – 34,9456 га земель, в Чашникском районе – 109,6303 га земель,

Рассматриваемые альтернативные варианты

В качестве альтернативного варианта предложена «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой деятельности (отказ от реализации проектных решений).

Отказ от реконструкции ПС 330 кВ Орша-330 и ВЛ 330 кВЛукомльская ГРЭС – ПС 330 кВ Орша-330 не возможен ввиду физического износа значительной части существующих опор и оборудования ПС Орша-330, что увеличивает вероятность аварийных ситуаций с отключением потребителей от электроснабжения на территории г.Орша, Оршанского, Дубровенского, Сенненского и Толочинского районов Витебской области.